

## FUNDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DA DEFESA CIVIL DE TIMBO

### ATA Pregão Presencial Nº. 004/2016

Às 08:40 horas do dia 06/09/2016, na Avenida Getúlio Vargas, 700, centro - Sala de Licitações, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE GRUPO GERADOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 75 KVA, PARA A NOVA SEDE DA 2ª COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR DE TIMBÓ E DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE TIMBÓ, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA ININTERRUPTA AOS SERVIÇOS DA CENTRAL 193 E DOS DEMAIS SISTEMAS OPERANTES, PERMITINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO NO CASO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA. Presentes o pregoeiro Jean Messias Rodrigues Vargas, bem como a equipe de apoio:

<b>Equipe de Apoio</b>
SILVIA SAUL MUSEKA

Que subscrevem designados pela **Portaria nº. 1895/2016**. Presentes também, os representantes das sociedades empresárias licitantes, conforme relação abaixo:

<b>Empresas Participantes (Credenciadas)</b>
NEMA ELETROTECNICA LTDA
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES
GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA
ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. - EPP

Representadas respectivamente por seus representantes:

<b>Representantes (Credenciados)</b>
MATEUS DE OLIVEIRA LEHMKUHL
CLEBERSON LUIZ REIS
ADILSON DOS SANTOS

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação. Em seguida o pregoeiro abriu os envelopes contendo as propostas de preços e realizou a classificação das empresas, cujos valores foram os seguintes:

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Fornecedor Nome Razão</b>	<b>Valor Unitário</b>
1	GRUPO GERADOR ELÉTRICO COM POTENCIA MINIMA FORNECIDA DE 75KVA, TRIFÁSICO 4 POLOS COM FECHAMENTO EM ESTRELA, 380/220V MODO DE FUNCIONAMENTO "STAND BY", MOTOR A DIESEL COM PARTIDA AUTOMÁTICA, PAINEL COM	NEMA ELETROTECNICA LTDA	R\$88.000,00

	<p>TERMÔMETRO, MANÔMETRO, HORÍMETRO, BOTÃO DE PARTIDA MANUAL PARA ACIONAMENTO CASO NECESSÁRIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO E EXCESSO DE TEMPERATURA, REGULADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, MODELO CARENADO, COM PROTEÇÃO ACÚSTICA MINIMA DE 85DB A 3 METROS DE DISTANCIA E TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, PRESENÇA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL EMBUTIDO NA CARENAGEM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 190L, BATERIAS, TERMINAIS E CABOS INTERNOS INCLUSOS, RETIFICADOR MICROPROCESSADO DE BATERIAS INCLUSO, BASE NIVELADORA PARA O PISO INCLUSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETO E EXECUÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA EM ABERTO 380/220V INCLUSO, COMPOSTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA , 02 CONTROLADORES TRIPOLARES E PROTEÇÃO EXTERNA CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS NO PAINEL DE COMANDO.</p>		
1	<p>GRUPO GERADOR ELÉTRICO COM POTENCIA MINIMA FORNECIDA DE 75KVA, TRIFÁSICO 4 POLOS COM FECHAMENTO EM ESTRELA, 380/220V MODO DE FUNCIONAMENTO "STAND BY", MOTOR A DIESEL COM PARTIDA AUTOMÁTICA, PAINEL COM TERMÔMETRO, MANÔMETRO, HORÍMETRO, BOTÃO DE PARTIDA MANUAL PARA ACIONAMENTO CASO NECESSÁRIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO E EXCESSO DE TEMPERATURA, REGULADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, MODELO CARENADO, COM PROTEÇÃO ACÚSTICA MINIMA DE 85DB A 3 METROS DE DISTANCIA E TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, PRESENÇA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL EMBUTIDO NA CARENAGEM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 190L, BATERIAS, TERMINAIS E CABOS INTERNOS INCLUSOS, RETIFICADOR MICROPROCESSADO DE BATERIAS INCLUSO, BASE NIVELADORA PARA O PISO INCLUSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETO E EXECUÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA EM ABERTO 380/220V INCLUSO, COMPOSTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA , 02 CONTROLADORES TRIPOLARES E PROTEÇÃO EXTERNA CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS NO PAINEL DE COMANDO.</p>	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	R\$62.800,00
1	<p>GRUPO GERADOR ELÉTRICO COM POTENCIA MINIMA FORNECIDA DE 75KVA, TRIFÁSICO 4 POLOS COM FECHAMENTO EM ESTRELA, 380/220V MODO DE FUNCIONAMENTO "STAND BY", MOTOR A DIESEL COM PARTIDA AUTOMÁTICA, PAINEL COM TERMÔMETRO, MANÔMETRO, HORÍMETRO, BOTÃO</p>	GRUGER GRUPOS GERADORES LTDA	R\$88.073,08

	DE PARTIDA MANUAL PARA ACIONAMENTO CASO NECESSÁRIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO E EXCESSO DE TEMPERATURA, REGULADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, MODELO CARENADO, COM PROTEÇÃO ACÚSTICA MINIMA DE 85DB A 3 METROS DE DISTANCIA E TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, PRESENÇA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL EMBUTIDO NA CARENAGEM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 190L, BATERIAS, TERMINAIS E CABOS INTERNOS INCLUSOS, RETIFICADOR MICROPROCESSADO DE BATERIAS INCLUSO, BASE NIVELADORA PARA O PISO INCLUSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETO E EXECUÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA EM ABERTO 380/220V INCLUSO, COMPOSTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA , 02 CONTROLADORES TRIPOLARES E PROTEÇÃO EXTERNA CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS NO PAINEL DE COMANDO.		
1	GRUPO GERADOR ELÉTRICO COM POTENCIA MINIMA FORNECIDA DE 75KVA, TRIFÁSICO 4 POLOS COM FECHAMENTO EM ESTRELA, 380/220V MODO DE FUNCIONAMENTO "STAND BY", MOTOR A DIESEL COM PARTIDA AUTOMÁTICA, PAINEL COM TERMÔMETRO, MANÔMETRO, HORÍMETRO, BOTÃO DE PARTIDA MANUAL PARA ACIONAMENTO CASO NECESSÁRIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO E EXCESSO DE TEMPERATURA, REGULADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, MODELO CARENADO, COM PROTEÇÃO ACÚSTICA MINIMA DE 85DB A 3 METROS DE DISTANCIA E TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, PRESENÇA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL EMBUTIDO NA CARENAGEM, COM CAPACIDADE MINIMA DE 190L, BATERIAS, TERMINAIS E CABOS INTERNOS INCLUSOS, RETIFICADOR MICROPROCESSADO DE BATERIAS INCLUSO, BASE NIVELADORA PARA O PISO INCLUSO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PROJETO E EXECUÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA EM ABERTO 380/220V INCLUSO, COMPOSTO DE SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRANSFERÊNCIA , 02 CONTROLADORES TRIPOLARES E PROTEÇÃO EXTERNA CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS NO PAINEL DE COMANDO.	ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. - EPP	R\$78.000,00

Submetidas as propostas de preço ao crivo do(s) representante(s) da(s) licitante(s), nenhuma falha foi observada em relação a(s) mesma(s). Em continuidade ao certame abriu-se a fase de lances verbais e de negociação direta com a(s) licitante(s) classificada(s) conforme os critérios estabelecidos no edital.

Ato contínuo procedeu-se a abertura do envelope contendo a documentação de habilitação da

licitante que ofertou o menor preço, a qual após a apreciação dos documentos mostrou-se em conformidade com as exigências do edital. Em razão disso, o Pregoeiro resolveu declarar vencedor:

<b>Item</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Negociado</b>
1	155535 - NEMA ELETROTECNICA LTDA	R\$56.650,00	R\$0,00

Consultados pelo pregoeiro sobre o interesse em interpor recurso, o representante da empresa STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, manifestou-se em relação a habilitação da empresa vencedora, diante da ausência de documento comprobatório de que a carteira de trabalho constante no processo refere-se ao engenheiro contratado, ausência da página que consta a identificação do mesmo, conforme item 7.3.4.C.1 do edital. Abrindo-se prazo para apresentação de razões até 12/09/2016 e de contrarrazões até 15/09/2016. Os autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após lida, será por todos assinada.

JEAN MESSIAS RODRIGUES VARGAS  
PREGOEIRO OFICIAL

SILVIA SAUL MUSEKA  
EQUIPE DE APOIO