



## DETALHES INTERNOS

## ESCALA:

## OLOGIA:

- CONDUTORES DE RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA.
  - PERFILADO PERFURADO, 38x38mm DE FeGa A FOGO, CHAPA #16.
  - ELETROCALHA PERFURADA, CHAPA #18, EM FeGa A FOGO.
  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL ELÉTRICO DE SOBREPOR.

## ESPECIFICAÇÃO DE CONDUTORES

**A**

**QDF3**

**ELETROCALHA 100x100mm**  
DESCE PARA PAVIMENTO TÉRREO

3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	3.12	3.13	3.14	3.15
3.16	3.17	3.18	3.19	3.20	3.21ab	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.17	3.18	3.19
3.20	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30	3.31	3.32	3.33	3.34
3.35	3.36	3.37	3.38	3.39	3.40	3.41	3.42	3.43	3.44	3.45	3.46	3.47	3.48	3.56
#4,0	#4,0	#4,0	#4,0	#4,0	#6,0	#6,0	#4,0	#4,0	#4,0	#4,0	#4,0	#4,0	#4,0	#4,0
3.50	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	3.57	3.58	3.59	3.60	3.61			<b>ELETROCALHA 200x100mm</b>

## OBSERVAÇÕES

- |   |  |
|---|--|
| A | TODAS AS COTAS SÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS (cm)   |
| B | ANTES DA INSTALAÇÃO CONFERIR ISOLAÇÃO DOS CABOS DE ENTRADA E SAIDA COM PROJETO   |
| C | DEVERÁ SER RESPEITADO O AFASTAMENTO MÍNIMO DE 100cm EM FRENTE DA MEDAÇÃO PARA POSSIBILITAR A LEITURA ADEQUADA DO LEITURISTA            |
| D | PARA O ACABAMENTO DOS ELETRODUTOS NOS QUADROS DEVERÁ SER UTILIZADO BUCHA E ARRUELA CONFORME O SEU DETERMINADO DIÂMETRO                 |
| E | O PROFISSIONAL QUE IRÁ EXECUTAR O PROJETO DEVERÁ LER NA INTEGRA O MEMORIAL DESCRIPTIVO, E NA DÚVIDA O PROJETISTA DEVERÁ SER CONSULTADO |
| F | ANTES DE QUALQUER ALTERAÇÃO, O RESPONSÁVEL PELA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DEVERÁ SER CONSULTADO                             |

NOTAS

- 1— TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO CONDUTORAS DEVERÃO SER ATERRADAS COM CABO DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE, SALVO INDICAÇÃO EM PLANTA.
  - 2— OS CONDUTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTE CORES:
    - FASE — COR "PRETO"—ENERGIA NORMAL;
    - NEUTRO — COR "AZUL CLARO"—ENERGIA NORMAL;
    - RETORNO — COR "BRANCO";
    - TERRA — COR "VERDE"—ENERGIA NORMAL;
    - PARALELO — COR "AMARELO".
  - 3— OS ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO  $\phi 3/4"$  DE PVC RÍGIDO QUANDO APARENTE SOBRE O FORRO OU NAS PAREDES. QUANDO EMBUTIDOS NAS PAREDES/LAJE/PISO SERÃO  $\phi 3/4"$  DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL.
  - 4— CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE BITOLA #2,5mm<sup>2</sup> PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E #2,5mm<sup>2</sup> PARA CIRCUITOS DE FORÇA, ISOLADOS PARA 750V EM PVC-70°C.
  - 5— CONDUTORES COM PASSAGENS SUBTERRÂNEAS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO PARA 1kV (EPR-90°C OU PVC-70°).
  - 6— PARA FACILITAR A PASSAGEM DOS CABO E FIOS NOS ELETRODUTO, DEVERÁ SER DEIXADO ARAME GUIA EM TODA TRAJETÓRIA.
  - 7— TODA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVERÁ ATENDER OS REQUISITOS DAS NORMAS REGULAMENTADORAS NR-10 E NBR-5410.
  - 8— DEVERÁ SER DEIXADO, EM CADA CAIXA DE PASSAGEM 100cm DE SOBRA DE CABO.

 GUBLER  
ENGENHARIA ELÉTRICA

 GUBLER  
ENGENHARIA ELÉTRICA

ARIDA

	OBJETIVO:	ETAPA DO PROJETO:
	<b>APROVAÇÃO</b>	<b>APROVAÇÃO</b>

APROVAÇÃO	APROVAÇÃO
TIPO DE PROJETO:	<b>ELÉTRICO</b>

DESENHO N°:	R00
ESC.	

1:100