


DIMENSIONAMENTO TANQUE SEPTICO
 C = 80 L1 = 0,20 L = 1,4175 N = 150 K = 86
 V = 1500 T = 150/0,20 = 750 (M2) (M3/DIA)
 V = 8,525
 V = 8,525
 comprimento = 9,52m
 largura = 1,50m
 profundidade = 1,50m

DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAEROBICO
 C = 80 T = 0,75 N = 150
 V = 1500
 V = 1500
 comprimento = 1,50m
 largura = 1,50m
 profundidade = 1,25m

EDIFICACÃO
EXISTENTE

Carrinhos:



PREFEITURA DE TIMBÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Obras:

Ampliação Escola São Roque

Endereço: Rod SC 110
São Roque - Timbó - SC

Projeto: **Sanitário - terreno**

Assp. Técnico Projeto:

Data:	Escala:	Área:	Perímetro:
Nov/2014	1 / 50	497,62m²	San.01