



Remetente: Celesc Distribuição S.A - 29/11/19 15:08:37

Status: Aguardando Estudo Técnico

Parecer/Mensagem

Com SPOM em 29/11

Anexos:

Remetente: Celesc Distribuição S.A - 09/12/19 17:26:16

Status: Estudo Técnico Liberado

Parecer/Mensagem

Em resposta a sua Consulta Prévia temos a informar que, Conforme cálculo elaborado com base nos critérios da Norma Técnica, N-321.0002 - Fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Existe viabilidade para o referido empreendimento mas SERÁ necessário melhoria de rede de distribuição a definir no ato do pedido de ligação, os custos serão enquadrados conforme Resolução Aneel. A validade da referida consulta prévia será de 06 (Seis) meses, após a data de emissão deste parecer. FU referência: Atenciosamente, Celesc Distribuição S.A.

Anexos:

CURVA DE PROTECAO CELESC - PEP-184804.pdf

Remetente: 03509358902 - 27/01/20 14:42:17

Status: Aguardando Análise de Estudo de Proteção

Parecer/Mensagem

Prezados. Seguem estudo de proteção e coordenograma para sua análise. Qualquer dúvida, favor entrar em contato. Atenciosamente, Jefferson Oliver (47)99128-1520

Anexos:

ART.pdf

Coordenograma.pdf

Eprotecao.pdf

Remetente: 03509358902 - 19/11/19 18:17:22

Status: Aguardando Estudo Técnico

Parecer/Mensagem

Prezados. Segue anexo croqui para consulta prévia. Solicitamos também os dados de curto-circuito no ponto de entrega para estudo de seletividade. Atenciosamente, Jefferson Oliver (47) 99128-1520

Anexos:

Croqui.pdf