



P12
 - FAZER DESCIDA NOVA DO CONSUMIDOR SUBTERRANEO.
 - INSTALAR CAIXA DE PASSAGEM NO PE DO POSTE NOVO.
 UTILIZAR O MESMO CABO 70MM EXISTENTE.
 UTILIZAR TAMPA 125KN.
 - UTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO.

P1
 - SUBSTITUIR PARA CRUZETA DE 3M

P2
 - SUBSTITUIR PARA CRUZETA DE 3M.

P10
 - SUBSTITUIR RAMAL 70MM

P11
 - INSTALAR CAIXA DE PASSAGEM NO PE DO POSTE NOVO E INTERLIGAR DUTO COM A CAIXA EXISTENTE.
 - SUBSTITUIR CABO DO RAMAL ATE O QUADRO DO CONSUMIDOR.
 - UTILIZAR TAMPA 400KN, TRANSITO DE VEICULOS SOBRE A CAIXA.
 - REUTILIZAR ELETRODUTO GALVANIZADO.

P4
 - DESLOCAR PARA DIVISA DO TERRENO.
 UTILIZAR CRUZETA DE 3M

	Obra REMOÇÃO E DESLOCAMENTO	Número Polígono 000400642670	
Endereço AVENIDA NEREU RAMOS - IMIGRANTES - TBO - TIMBO			
Interessado MUNICIPIO DE TIMBO		Nota PS: 000400642670	
Projetista E016726		N FU/ALIM: 8082 / TBO05	
Digitalização: E016726		Escala 1:1000	Data 25/06/2021