

## Memorial descritivo

### Identificação

Título do projeto: Projeto Elétrico

Proprietário: Prefeitura Municipal de Timbó

Autor do projeto: Samys Marcel Gaulke

### Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação elétrica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

### Pavimentos da estrutura

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
|-----------|-------------|------------|
| Térreo    | 1000        | 0.00       |

### Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

### Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão
- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

## Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR's bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

## Dimensionamento dos quadros de distribuição

| Quadro       | Proteção (A) |
|--------------|--------------|
| QD1 (Térreo) | 50.00        |

## Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

### Temperatura ambiente

|               |    |
|---------------|----|
| Ambiente (°C) | 30 |
|---------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Solo (°C) | 20 |
|-----------|----|

## Condutos e condutores

### Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

### Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama). Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm<sup>2</sup> e circuitos de iluminação 1,5 mm<sup>2</sup>. Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole—encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

### Padronização das cores

|        |               |
|--------|---------------|
| Fase 1 | Branco        |
| Fase 2 | Preto         |
| Fase 3 | Vermelho      |
| Neutro | Azul claro    |
| Terra  | Verde-amarelo |

|          |          |
|----------|----------|
| Retorno  | Amarelo  |
| Positivo | Vermelho |
| Negativo | Preto    |

## Critérios gerais

### Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

### Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfição e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados

| Lista de materiais |                           |                         |            |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| Elétrica           |                           |                         |            |
|                    | Acessórios p/ eletrodutos |                         |            |
|                    |                           | Descrição               | Quantidade |
|                    |                           | Caixa PVC               |            |
|                    |                           | 4x2"                    | 2 pç       |
|                    | Cabo Unipolar (cobre)     |                         |            |
|                    |                           | Descrição               | Quantidade |
|                    |                           | Isol.PVC - 450/750V     |            |
|                    |                           | 1.5 mm² - Amarelo       | 104.62 m   |
|                    |                           | 1.5 mm² - Azul claro    | 104.22 m   |
|                    |                           | 1.5 mm² - Verde-amarelo | 104.22 m   |
|                    | 2.5 mm² - Azul claro      | 0.3 m                   |            |
|                    | 2.5 mm² - Branco          | 0.3 m                   |            |
|                    | 2.5 mm² - Verde-amarelo   | 0.3 m                   |            |



|                                    |                                               |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Dispositivo Elétrico - embutido    |                                               |            |
|                                    | Descrição                                     | Quantidade |
|                                    | Placa 2x4"                                    |            |
|                                    | Placa c/ furo                                 | 1 pç       |
|                                    | Placa p/ 2 funções                            | 1 pç       |
|                                    | S/ placa                                      |            |
|                                    | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 20A     | 1 pç       |
| Dispositivo de Comando             |                                               |            |
|                                    | Descrição                                     | Quantidade |
|                                    | Relé fotoelétrico                             |            |
|                                    | fotocélula                                    | 1 pç       |
|                                    | Relé temporizado                              |            |
|                                    | Simples                                       | 1 pç       |
| Dispositivo de Proteção            |                                               |            |
|                                    | Descrição                                     | Quantidade |
|                                    | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN |            |
|                                    | 10 A                                          | 1 pç       |
|                                    | 20 A                                          | 1 pç       |
| Eletroduto PVC flexível            |                                               |            |
|                                    | Descrição                                     | Quantidade |
|                                    | Eletroduto leve                               |            |
|                                    | 3/4"                                          | 138.6 m    |
| Ponto de luz                       |                                               |            |
|                                    | Descrição                                     | Quantidade |
|                                    | Ponto de luz                                  |            |
|                                    | 15W                                           | 17 pç      |
|                                    | 35W                                           | 3 pç       |
| Quadro distrib. plástico - embutir |                                               |            |
|                                    | Descrição                                     | Quantidade |
|                                    | Barr. monof., - DIN                           |            |
|                                    | Cap. 8 disj. unip.                            | 1 pç       |

## Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.

**SAMYS MARCEL**

**GAULKE:07469729976**

Assinado de forma digital por  
SAMYS MARCEL

GAULKE:07469729976

Dados: 2021.08.27 15:48:43 -03'00'