

MUNICÍPIO DE TIMBÓ – CENTRAL DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2023 SAMAE
ESCLARECIMENTOS

Considerando questionamentos anteriormente realizados e respondidos, vimos por meio deste retificar e esclarecer no que se refere ao modo de disputa: para o Pregão Eletrônico SRP nº 10/2023 SAMAE será utilizado o modo de disputa “randômico”.

QUESTIONAMENTO:

A empresa ***, interessada em participar do pregão 14/2023, vem por meio desse documento solicitar esclarecimento sobre o item 53: LACRE ANTIFRAUDE P/ HIDRÔMETROS $\frac{3}{4}$, FABRICADO EM PP AZUL, C/ 2 TRAVAS DE CADA LADO, FECHAMENTO MANUAL, FÁCIL, COM UMA LEVE PRESSÃO, SEM UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FERRAMENTA OU EQUIPAMENTO; PERSONALIZAÇÃO NOME SAMAE.

Na descrição acima é citado que o lacre deve possuir dois travamentos, sendo quatro no lacre. O lacre *** possui duas travas, uma em cada “semi-calota” [...]

O lacre *** possui resistência a tração de 69,87 Kgf (+-1,516) e são fornecidos em todo território brasileiro, inclusive através de licitações e ainda, possuímos atestados fornecidos por nossos clientes, o que garante a eficácia do lacre. Diante disso solicitamos que a descrição dos lacres seja aberta também para empresas que possuem quantidade de travas similares, mas que comprovem sua eficácia.

RESPOSTA:

Com os cordiais cumprimentos desta autarquia, vimos através do presente documento informar a Vossas Senhorias que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE que atende e responde por situações relacionadas aos serviços públicos de água potável, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos neste município, prestar os seguintes esclarecimentos acerca do pedido de esclarecimento referente ao pregão 14/2023

Visto a eficácia, melhor desempenho do produto e evitando deformações e fraudes, mantemos a exigência de duas travas (4 no total) nos lacres a serem adquiridos por esta autarquia.

Timbó, 14 de dezembro de 2023.

WALDIR GIRARDI
Diretor Presidente do SAMAE