

**MUNICÍPIO DE TIMBÓ – CENTRAL DE LICITAÇÕES**  
**EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 07/2023 FMS**  
**ESCLARECIMENTOS / QUESTIONAMENTOS**

Segue abaixo questionamento realizado ao Edital acima informado, bem como a respectiva resposta.

- 1) Estamos com uma dúvida sobre o heliponto: o projeto do heliponto apresentado aparentemente indica uma situação de radier, piso concretado sobre o solo compactado, já o cronograma físico financeiro fala em uma estrutura mais reforçada, com vigas, pilares, lajes, etc, a nossa dúvida, é piso direto sobre o solo ou será elevado? Vocês teriam o projeto estrutural mais detalhado?

Resposta: A representação do projeto apresenta a locação e os detalhes construtivos do Heliponto, entretanto, para a compatibilização da estrutura no local, acompanhando a topografia, parte da estrutura será suspensa e outra apoiada sobre o solo. Os detalhes construtivos para a obra se encontram junto ao processo.

Timbó, 10 de janeiro de 2024.

ALFREDO JOÃO BERRI  
Secretário de Saúde e Assistência Social